



K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dreźnie

z dnia 05 października 2019 roku

w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Przyłęg (gm. Strzelce Kraj.)

miejsowość Przyłęg – warunkowa przydatność wody

miejsowość Welmin - brak przydatności wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreźnie, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, że jakość wody w m. Przyłęg uległa poprawie pod względem bakteriologicznym, natomiast w m. Welmin nadal występują przekroczenia i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., po. 2294) z uwagi na obecność bakterii.

W związku z powyższym woda w **m. PRZYŁĘG** do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana **wyłącznie po przegotowaniu**. Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).



W **miejsowości WELMIN** nadal zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

- woda z kranu **nie może być** spożywana ani używana do przygotowania posiłków,
- woda **nie może być** używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- woda **nie nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran,
- woda **może być** wykorzystywana do urządzeń sanitarnych, tj. WC.



Administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania